

自主検査記録書（埋戻し・据付）

支持物番号	
型	
継脚	

工事件名： _____

自主検査項目


埋戻し	項目	a脚	b脚	c脚	d脚	特記欄
	埋戻し土量の不足はないか	有・無	有・無	有・無	有・無	
	締固め不足はないか	有・無	有・無	有・無	有・無	

測定記録

単位：mm

据付検査	面	項目		a脚～b脚	b脚～c脚	c脚～d脚	d脚～a脚
		寸法 (S)	設計値				
測定値							
差							
対角	項目		a脚～c脚		b脚～d脚		
	寸法 (X)	設計値					
		測定値					
水準差	項目		a脚	b脚	c脚	d脚	
	高低差 (L)	測定値	基準脚 脚間最大				
据付自主検査目標値			脚差 面：設計値に対し (mm以内) 対角：設計値に対し (mm以内) 水準差：基準脚に対し (mm以内)				

※目標値記入



S：面寸法 X：対角寸法

検査装置

据付検査（水準差）

機器名	
製造者	
型式	
製造年	
製造番号	
校正年月日	

接地抵抗測定

機器名	
製造者	
型式	
製造年	
製造番号	
校正年月日	

接地抵抗測定	項目		a脚	b脚	c脚	d脚	
	脚別	測定月日					
		天候					
抵抗値							
合成		測定月日	天候	合成抵抗値			
接地抵抗自主検査目標値		1基あたりの合成抵抗値100Ω以下。					

天端	項目	a脚	b脚	c脚	d脚	特記欄
	天端に割れ等の異常はないか	有・無	有・無	有・無	有・無	

処置・確認記録

その他	年.月.日	検査者氏名	内容	確認者
	手直し・処置			

(全体評価・コメント)

_____ _____ _____ _____ _____		現場代理人サイン _____
---	--	-------------------